

2026年2月24日

お客様各位

日本ケーブル株式会社

自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根における
国土交通大臣認定仕様への不適合に関するお知らせ


拝啓 平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
このたび弊社が納入いたしました自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根（耐火構造）の仕様について、国土交通大臣の認定どおりになっていない事案が判明し、その対象物件が112棟であることを国土交通省へ報告いたしました。対象物件のお客様に対しましては、下記のとおり対応させていただきます。
このたびは、お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申しあげます。

敬具

記

1. 事案概要

自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根において、折板屋根を固定する支持部品であるタイトフレームの板厚が2.3mmであり、認定書に記載された3.2mm以上となっております。また折板屋根の重ね部に900mm以下の締結が必要であったところ、900mmを超えるピッチ（梁の間隔）で緊結しており、認定書に記載されているピッチどおりではありませんでした。さらにタイトフレームは梁に溶接固定することとなっておりますが、施工上の作業安全を目的としてビスによる固定を行っており、認定書に記載された溶接固定でないことを確認いたしました。



2. 今後の対応

本事案に該当するお客様には、書面の送付、お電話またはご訪問等により、事案の詳細および今後の対応について、順次ご連絡させていただきます。今後は、国土交通省、特定行政庁等のご指導のもと、適切に対処してまいります。

3. お問い合わせ窓口

本件に関するお問い合わせは、以下にご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日本ケーブル株式会社 オートタワー事業部

03-3292-1216（受付時間：8：30～17：30 土日、祝休日は除く）

以 上

別添資料

都道府県別 対象棟数

都道府県名	案件数	都道府県名	案件数
北海道	6	滋賀県	0
青森県	0	京都府	2
岩手県	1	大阪府	8
宮城県	4	兵庫県	2
秋田県	0	奈良県	1
山形県	1	和歌山県	0
福島県	1	鳥取県	0
茨城県	0	島根県	0
栃木県	1	岡山県	1
群馬県	1	広島県	4
埼玉県	1	山口県	1
千葉県	0	徳島県	0
東京都	26	香川県	0
神奈川県	23	愛媛県	0
新潟県	1	高知県	0
富山県	2	福岡県	7
石川県	3	佐賀県	1
福井県	0	長崎県	0
山梨県	0	熊本県	0
長野県	1	大分県	0
岐阜県	1	宮崎県	0
静岡県	3	鹿児島県	1
愛知県	5	沖縄県	2
三重県	1		
計			112